



Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Zamówień Publicznych

Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 00 wew. 4010 fax: 32 248 73 48
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

AP.271.100.2016

Ruda Śląska,

29. CZE. 2016

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający - Miasto Ruda Śląska przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i poniżej udziela na nie odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Ad. 1

Zamawiający doprecyzowuje opis spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (rozdział XII pkt 2.2.1.) poprzez dopisanie do warunku sformułowania: „Zamawiający wymaga, aby każda z wykonanych robót obejmowała bieżnię okrężną z wydłużoną prostą oraz nawierzchnię do konkurencji technicznych (skocznia wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, rzut dyskiem/młotem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą), a także wykonanie boiska trawiastego z trawy naturalnej.”

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia zastosowana do realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodna z założeniami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) zamieszczonymi na stronie Związku.

Ad. 3

Wykonawca jest zobligowany zachować wszystkie procedury odbiorowe i licencyjne, dla zrealizowanych obiektów lekkoatletycznych, umożliwiające uzyskanie świadectwa PZLA po zrealizowaniu I etapu inwestycji (kategoria IV A).

Ad. 4

Zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu odnośnie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden wykonany obiekt legitymował się certyfikatem nadanym przez związek lekkoatletyczny danego kraju, spełniający wymagania IAAF (w tym również

odnośnie nawierzchni, jaka na tym obiekcie została zainstalowana).

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni z pełnego poliuretanu (full PUR) posiadających certyfikat IAAF umożliwiających uzyskanie świadectwa PZLA dla stadionu kategorii IVA. Lista nawierzchni spełniających powyższe kryteria znajduje się na stronie PZLA.

Ad. 6

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Ad. 7

Zamawiający informuje, że dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Ad. 8

Zamawiający informuje, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

Ad. 9

Zamawiający informuje, że dysponuje prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ad. 10

Zamawiający wskazuje, iż katalog zmian umowy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w §16 wzoru umowy. Ponadto Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.).

Ad. 11

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Ad. 12

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Ad. 13

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Ad. 14

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Ad. 15

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w oferowanej nawierzchni barwionego granulatu kauczukowego EPDM z recyklingu.

Ad. 16

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w oferowanej nawierzchni żadnych komponentów pochodzących z recyklingu.

Ad. 17

Wycena sprzętu sportowego ujęta jest w przedmiarach robót w dziale 1.6.

