



Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Zamówień Publicznych

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 94 lub 32 244 90 00 wew. 4012, fax: 32 248 73 48
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Ruda Śląska, 20. LIP. 2016

wg rozdzielnika

Znak sprawy:

AP.271.105.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Rozbudowa parkingu przy ulicy Czempieła w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Miasto Ruda Śląska w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela na nie odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1: Prosimy o ujednoczenie typu kabla, ponieważ w PW rys.1 - kabel YAKY, rys.2 YAKXS. A zatem jaki typ kabla ująć w wycenie i wykonać zamierzenie inwestycyjne.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć kabel YAKXS zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem nr 2 oraz pozycją przedmiarową nr 9.

Pytanie 2: Przedmiar robót poz. 7 - dotyczy piaskowania, czy nie powinno być krotnością 2, podsypka i osypka kabla.

Odpowiedź: W pozycji nr 7 została podana długość wykopu. Wykonawca przy wycenie robót powinien w tej pozycji wycenić wykonanie podsypki jak i obsypki. Jednostka obmiarową jest m, a więc nie ma konieczności aby została wprowadzona krotność 2.

Pytanie 3: Przedmiar robót - poz. 9 i 10 dotyczy kabla YAKXs 4x16mm² łącznie 237,0m, natomiast z PW rys.1,2 wynika, iż kabla należy ułożyć 134,0m.

Odpowiedź: W pozycji przedmiarowej nr 9 zgodnie z opisem pozycji „Układanie kabli - YAKXS 4x16mm²” Wykonawca wycenia roboty związane z układaniem kabla, a w pozycji 10 należy wycenić roboty budowlane zgodnie z opisem pozycji „Układanie kabli w rowach kablowych przykrycie folią”. Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć 120 m.

Pytanie 4: Brak w przedmiarze pozycji związanej z kosztami utylizacji nadmiaru ziemi, prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu ilości obmiarowej.

Odpowiedź: Koszty utylizacji nadmiaru ziemi Wykonawca zobowiązany jest wycenić zgodnie z pozycją przedmiarową nr 3 oraz zapisami Specyfikacji Technicznej nr E.07.07.01.

Rozdzielnik:

- Wykonawca zadający pytania,
- strona internetowa: www.rudaslaska.bip.info.pl,

Kopia:

- a/a

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

Grzegorz Soluch