



Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Zamówień Publicznych

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 94 lub 32 244 90 00 wew. 4012, fax: 32 248 73 48
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Ruda Śląska, 22 LIP 2016

wg rozdzielnika

Znak sprawy:

AP.271.105.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Rozbudowa parkingu przy ulicy Czempieła w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Miasto Ruda Śląska w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela na nie odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 1: W przedmiarze robót - Roboty drogowe poz. 26 występuje nawierzchnia z kratki trawnikowej 50x50 cm o wytrzymałości minimum 170kN/oś i wysokości 5 cm. Czy możemy do wyceny zastosować zamiennie kratkę wysokości 4 cm, gdyż jest ona bardziej trwała i wytrzymała?

Odpowiedź: W przypadku zmiany materiału w postaci kratki trawnikowej na inny od podanego w specyfikacji technicznej, materiał ten powinien posiadać parametry techniczne nie gorsze niż zawarte w dokumentacji technicznej. Przed zmianą materiału należy przedstawić uzasadnienie konieczności zmiany oraz przedłożyć do zatwierdzenia komplet dokumentów. Zmiana materiału w postaci kratki nie może wpłynąć na grubość pozostałych warstw konstrukcyjnych.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

Grzegorz Soluch

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania,
- strona internetowa: www.rudaslaska.bip.info.pl,

Kopia:

- a/a