



Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Zamówień Publicznych

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 94 lub 32 244 90 00 wew. 4012, fax: 32 248 73 48
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Ruda Śląska, 10 maja 2018 r.

wg rozdzielnika

Znak sprawy:

AP.271.20.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Miasto Ruda Śląska w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 25

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego zwracam się z następującymi zapytaniami do treści SIWZ:

- 1.BRANŻA MOSTOWA - prosimy o udostępnienie informacji na temat łożysk elastomerowych: obciążeń charakterystycznych lub obliczeniowych oraz dopuszczalnych przemieszczeń. Brak tych informacji uniemożliwia rzetelną wycenę tego elementu.
- 2.BRANŻA MOSTOWA - prosimy o udostępnienie brakującej STWiORB dla łożysk elastomerowych.

Odpowiedzi:

Odp. 1:

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące łożysk elastomerowych są zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 13 - w pliku PW-MOST str. 7 pkt. 4.6.3.2.

Odp. 2:

Specyfikacja techniczna dla łożysk elastomerowych została zawarta w odpowiedzi na zapytanie nr 13 - nr specyfikacji M.17.01.02.

ZAPYTANIE NR 26

- 1.W załączniku 1.2 formularza oferty jest dodana pozycja nr 51 d 1.8 „montaż regulatora przepływu”. Prosimy o podanie parametrów regulatora przepływu.
- 2.W zał. 1.3 formularza oferty są dodane dwie pozycje 31d 1.6, 32 d 1.6 Prosimy o podanie średnic kanału z rur preizolowanych dł. 25m.

Odpowiedzi:

Odp. 1:

Zamawiający informuje, iż maksymalny przepływ regulatora przepływu powinien wynosić 200 dm³/s.

Odp. 2:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rury PE o średnicy Dz 160 mm.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania,
- strona internetowa: www.rudaslaska.bip.info.pl,

Kopia:

- a/a

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

Grzegorz Soluch