



Urząd Miasta Ruda Śląska
Wydział Zamówień Publicznych

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 94 lub 32 244 90 00 wew. 4012, fax: 32 248 73 48
e mail: zamowienia@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Ruda Śląska, 14 maja 2018 r.

wg rozdzielnika

Znak sprawy:

AP.271.20.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający - Miasto Ruda Śląska w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 27

Prosimy o podanie średnic kanałów z rur PE dł. 59 m zał. Nr 1.3. poz. 31.d.1.6

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż średnica kanału z rur PE 100 SDR 17 (PN10) wynosi dz 160.

ZAPYTANIE NR 28

1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej rysunków ogrodzenia kompozytowego z wymiarami.
2. Prosimy o podanie ile m³ wody istniejącego zbiornika przy rzece Bytomce trzeba wypompuć.
3. Wodociąg zał. 1.4 poz. 10 d.3 zawiera wykonanie wodociągu PE z rur preizolowanych o śr. 225 mm wraz z armaturą i kształtkami. Prosimy o załączenie szczegółowego schematu montażowego projektowanego wodociągu.

Odpowiedzi:

Odp. 1:

Zamawiający informuje, iż rysunki ogrodzenia kompozytowego znajdują się w projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej oraz w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Odp. 2:

Zamawiający informuje, iż ilość wody do wypompowania zależy jest od pory roku i nie jest w stanie określić jej ilości.

Odp. 3:

Zamawiający informuje, że schemat montażowy wodociągu znajduje się w projekcie wykonawczym branży instalacyjnej w części wodociągowej - rysunek nr 6.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania,
- strona internetowa: www.rudaslaska.bip.info.pl,

Kopia:

- a/a

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej
Z-ca Naczelnika
Wydziału Dróg i Mostów


Rafał Krusz